

SEZIONE IRRIGAZIONE

Gestione delle reti irrigue pubbliche nei Comprensori Alto Tevere e Trasimeno

“Fornitura di collari ad ampia tolleranza con guarnizioni progressive a labbro per riparazione e giunzione di tubazioni in acciaio e cemento amianto”

CIG Z80369905C

Il sottoscritto Luca Giustini in qualità di responsabile della sezione Irrigazione, in merito alla procedura comparativa attivata tramite l'Ufficio Acquisti di questa Agenzia Forestale Regionale, per l'acquisto di collari ad ampia tolleranza con guarnizioni progressive a labbro avendo presa visione delle schede tecniche allegate alle offerte all'uopo presentate DICHIARA quanto segue:

- Offerta della ditta Renzoni - (Schede tecniche dei Collari tipo RACI Repamax) – **Le schede allegate si ritengono congrue con le specifiche riportate nel capitolato Tecnico di gara (mm 22 – mm 32);**
- Offerta della ditta Centro Tubi – (Schede tecniche dei Collari tipo Hermetica) - **Le schede allegate NON sono coerenti con le specifiche riportate nel Capitolato Tecnico di gara in quanto il range di tolleranza è di soli 12 mm pertanto l'offerta non può essere accettata;**

Città di Castello lì 14/07/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Luca Giustini

Documento elettronico firmato digitalmente

ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.